ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

от «30» марта 2018 г. № 5829

При проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Сосновоборска (далее – МАУ КЦСОН г. Сосновоборска»). Место нахождения юридического лица: 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Весенняя, д. 9, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 13.03.2018 № 1348 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить:

1. Нарушения требований п. 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», ст. 25 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части оборудования на всех рабочих местах, оборудованным ПЭВМ в кабинетах МАУ КЦСОН г. Сосновоборска по ул. Весенняя, д. 9 в г. Сосновоборске Красноярского края подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°, поверхности которых рифленые и имеют по переднему краю бортик высотой 10 мм. Срок исполнения: 30.03.2020 г.

2. Нарушения требований п. 2.3 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому режиму работы организаций социального обслуживания» в части оборудования ограждения площадки для установки мусоросборников, что является нарушением требований п. Срок исполнения: 30.03.2020 г.

О выполнении настоящего предписания сообщить до 30.03.2020.

В подтверждение выполнения (невыполнения) требований предписания в установленный в нем срок представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21, либо на адрес электронной почты: office@24.rospotrebnadzor.ru, письменную информацию с копиями документов, подтверждающих выполнение (невыполнение) вышеуказанного нарушения требований санитарного законодательства.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом, а также предоставление сведений (информации) не в полном объеме или в искаженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое возложена ответственность за выполнение настоящего предписания) может быть подвергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.

Административная ответственность за невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении нарушений требований санитарного законодательства предусматривается ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на МАУ КЦСОН г. Сосновоборска в лице руководителя.

Ведущий специалист-эксперт отдела
надзора по коммунальной гигиене Р.И. Баканова

Специалист-эксперт отдела
надзора по коммунальной гигиене Ю.В. Бубликова

24180702400881/2018082244