



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, Е-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/134- Э

Законному представителю

Муниципальное автономное учреждение
«Комплексный центр социального
обслуживания населения» г.Сосновоборска
(полное наименование юридического лица)

660501, Красноярский край, г.Сосновоборск,
ул.Весенняя, 9
(место нахождения юридического лица)

30.03.2018 г.

(дата составления предписания)

Мною, государственным инспектором отдела по надзору Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в электроэнергетике Коваленко Павлом Николаевичем, в период с 05.03.2017 г. по 30.03.2018 г. на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора № 701-р/кр от 22.02.2018 г. проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении Муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Сосновоборска (МАУ КЦСОН г.Сосновоборска), ОГРН: 1022400560599, ИНН: 2458009048, юридический адрес: 660501, Красноярский край, г.Сосновоборск, ул.Весенняя, 9.

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области технического состояния и организации соблюдения на предприятии требований безопасности в электроэнергетике зафиксированных в Акте проверки Муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Сосновоборска (МАУ КЦСОН г.Сосновоборска) от 30.03.2018 г. № 10/134/701/2018, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016 № 249.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которых нарушены или(и) не соблюдены	Срок устранения нарушения
1.	Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний на IV группу по электробезопасности	п.1.2.7 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6	28.03.2019г. <i>Туси</i>
2.	Не предоставлен перечень лиц имеющих право единоличного осмотра	п.1.8.1 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6	28.03.2019г.
3.	Не предоставлен перечень лиц имеющих право выдавать наряды и отдавать распоряжения	п.1.8.1 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6	28.03.2019г.
4.	В электрощитовой по стене проложен кабель, соединительная муфта которого разрушена	п.1.2.2 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6	Устранено в ходе проверки
5.	Не проведена проверка соответствия электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным	п.1.8.5 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6	28.03.2019г.
6.	В электрощитовой отсутствует медицинская аптечка первой помощи	п.2.2.40 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6	Устранено в ходе проверки
7.	В электрощитовой отсутствует перечень средств защиты	п.1.3.9. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261	28.03.2019г.
8.	Не достаточно средств защиты в электрощитовой	приложение 8 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261	28.03.2019г.

9.	В ЩО-3 на первом этаже отсутствует защитная панель	п.1.2.2 "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 №6	Устранено в ходе проверки
----	--	---	---------------------------

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):

Директор МАУ КЦСОН г.Сосновоборска

(подпись)


Т.В. Жабко

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лица, вынесшее предписание:

Государственный инспектор отдела по надзору в электроэнергетике



П.Н. Коваленко

Предписание на 3 листах для исполнения получено.

Директор МАУ КЦСОН г.Сосновоборска

(подпись)

Т.В. Жабко

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения органов и должностных лиц, принятые в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.